

AJUNTAMENT DE  
GUALBAPasseig Montseny núm. 13  
08474 GUALBA  
Telf 93 8487027 Fax. 93 8487070  
E-mail: gualba@diba.cat**COMUNICAT A LA POBLACIÓ AIGUA APTA PEL CONSUM HUMÀ DE LA XARXA MUNICIPAL**

D'acord amb els resultats de l'anàlisi, per part del Laboratori de la Diputació de Barcelona, el paràmetre de fluorur és correcte (adjuntem resultats).

En conseqüència, comuniquem a la població que l'aigua de la xarxa municipal és apta pel consum humà.

Es farà un seguiment d'aquest paràmetre a fi de garantir la seva conformitat, mitjançant les anàlitzes previstes en la programació de la Diputació de Barcelona.

Us agraïm molt la vostra col·laboració en tot moment i l'esforç fet per tots els veïns en aquests mesos tan difícils.

Així mateix, us informem que des de l'Ajuntament es continuarà treballant amb les alternatives a les captacions actuals a fi de garantir un bon servei d'aigua potable a tota la població.

Per a qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició mitjançant tel 938487027, e-mail [gualba@gualba.cat](mailto:gualba@gualba.cat), formulari contacte web, instància genèrica electrònica, i de forma presencial en horari d'atenció al públic.

A partir de dimecres 10 d'abril, no hi haurà servei de recollida d'aigua mitjançant garrafes que es va habilitar mentre dures la incidència.

**INFORME DE RESULTATS**

Entitat : Gualba. Aj	Núm. butlletí : 30878
Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona	<b>Ref. mostra : 2402399</b>
Adreça : Pg. Montseny, 13	Robuda : 02/04/2024
Població : 08474 Gualba	Inici Anàlisi : 03/04/2024
Comarca : Vallès Oriental	Finalització Anàlisi : 05/04/2024
<b>Dades de la mostra aportades pel client:</b>	
* Tipus anàlisi : Seguiment	
Exp. SAP : 2024/986	
* Mostra de : Aigua de consum: ETAP o dipòsit de capçalera	
* Punt mostreig : 097-10012 - Dipòsit nou de can Figuera	
* Presa mostres Rubén Fernández (Personal OTAGA extern al LMA)	
Exp. SAP : 2024/986	

Ítem	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Fluorur	0.79 mg F <sup>-</sup> /L	±20	0.00 -- 1.50	P.I. PNT-MET-72	

Document signat electrònicament