



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

Subdirecció Regional a Barcelona

Ajuntament de Gualba
Passeig Montseny, 13
08474-GUALBA

Assumpte: Advertiment per incomplir la normativa de salut pública

Referència: BA2501249043-1/AR

En data 29/01/2025, personal inspector del Servei de Salut Pública del Vallès Oriental va estendre l'acta BA2501249043-1 a l'Ajuntament de Gualba amb motiu del control oficial del Programa d'Autocontrol 2024 de l'aigua de consum humà de la xarxa municipal d'aigua (codi de xarxa 080971020).

En l'esmentada acta d'inspecció, es posen de manifest les següents incorreccions:

1. PAG/PSA: cal actualitzar el PAG amb la nova informació de la captació d'aigua crua d'ATL i del nou desinfectant i fer el PSA.

2. Segons informe de l'Ajuntament de Gualba "Correcció incidències acta 25 gener 2024" signat el 21/03/2024, s'indica com a projecte de millora a la xarxa per tal de reduir el nivell de terbolesa de l'aigua crua mesurat a l'ETAP "un sistema de contenció amb diferents nivells d'alçada d'aigua a l'entrada de la bassa per tal d'augmentar la permanència de l'aigua dins d'aquesta abans de conduir-la als dipòsits de capçalera de Can Figueres". A data d'avui, l'Ajuntament de Gualba encara no ha fet cap actuació de millora del sistema de decantació de l'aigua crua que prové de la riera de Gualba.

3. Incidències per superació del paràmetre suma d'àcids haloacètics als dipòsits de capçalera, distribució i xarxa durant tot el 2024 que no s'ha pogut resoldre fins que no s'ha canviat l'origen de l'aigua crua al 100% del pou d'ATL. Cal fer de forma immediata un anàlisi d'aquest paràmetre a dipòsit de capçalera i un punt de xarxa i informar del resultat al servei de salut pública del Vallès Oriental.

4. Cal que les incidències tipus A (microbiològic) s'informin a l'autoritat sanitària un cop detectades sense esperar a l'anàlisi de confirmació. L'Ajuntament de Gualba no va informar al servei de salut pública del Vallès Oriental de la incidència del paràmetre Enterococ del 04/03/24 al punt de xarxa font de la plaça.

5. Incidències d'Alumini i Ferro: no s'han registrat les mesures correctores fetes amb motiu de la superació d'Aquests dos valors paramètrics. No s'ha fet la confirmació de la incidència de superació de Fe al punt de xarxa Font Masia Can Figuera del 20/08/24. Cal prendre mesures correctores i preventives per tal de disminuir les incidències de superació de Ferro i Alumini tant a punts de xarxa com a dipòsits.

Servei de Salut Pública del Vallès Oriental
Cr. Enric Prat de la Riba, 84, 2n - 08401 Granollers
Tel. 93 870 67 55
aspc.voriental@gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública
Subdirecció Regional a Barcelona

6. Incidències de clorat: l'Ajuntament de Gualba no va comunicar al servei de salut pública del Vallès Oriental la confirmació de la incidència amb l'anàlisi del 22/05/24 al dipòsit Royal 2 i al de capçalera ni el del 18/11/24 al dipòsit Royal 1. No he pogut comprovar cap registre de les mesures correctores.

No s'ha fet l'anàlisi de confirmació de la incidència de clorat al dipòsit Can Pla del 18/11/24.

7. Controls de rutina i operacional: manca fer registre setmanal de pH al dipòsit de capçalera i a un punt de xarxa. Cal registrar les incidències i les mesures correctores. Cal que el registre de la terbolesa del dipòsit de capçalera sigui de l'aigua de sortida.

Els fets comprovats en l'acta d'inspecció esmentada incompleixen les normes sanitàries aplicables, i en concret:

-Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris higiènic sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el seu control i subministrament

-Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà a Catalunya. 2005

-Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública

En conseqüència, li recordem que les prescripcions establertes en l'esmentada normativa són d'obligat compliment i que poden ser objecte de control per part dels agents de l'autoritat corresponents, i li advertim que la constatació de nous incompliments al seu establiment pot derivar en l'obertura d'un expedient sancionador, que podria comportar la imposició de sancions de fins a 60.000 euros, en cas d'infraccions greus, o bé, en cas que s'aprecii risc per a la salut de la població, l'autoritat sanitària podria dictar les mesures cautelars previstes a l'article 63 de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública, tals com el tancament preventiu de les instal·lacions, la immobilització de productes, etc.

És per tot això que us informo que en el termini d'un mes a comptar des de la recepció d'aquest escrit, es procedirà a comprovar, mitjançant inspecció, que s'ha realitzat l'esmena de les deficiències detectades. Tanmateix, en el mateix termini atorgat podeu aportar la documentació que acrediti que s'han portat a terme les correccions o millores dels fets anteriorment exposats.

Servei de Salut Pública del Vallès Oriental
Cr. Enric Prat de la Riba, 84, 2n - 08401 Granollers
Tel. 93 870 67 55
aspc.vororiental@gencat.cat

Codi Segur de Verificació: 097e3e9d-533c-467a-ac44-aaed9f18ae80
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_2859808
Data d'impressió: 09/04/2025 13:24:18
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

1.-

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública
Subdirecció Regional a Barcelona

Així mateix, vist l'elevat nombre d'incidències de paràmetres químics i d'indicadors de qualitat al 2024 relacionats directament amb els nivells elevats de terbolesa presents tant a l'ETAP com a xarxa, **cal que l'aportació d'aigua crua que arriba a l'ETAP sigui únicament de la captació del pou d'ATL situat a Gualba fins que no es facin les actuacions necessàries a la xarxa d'aigua per disminuir el problemes de terbolesa.**

El cap de Servei de Salut Pública del Vallès Oriental

A redacted signature and stamp area. The signature is a red scribble, and the stamp is a black rectangular box.

Servei de Salut Pública del Vallès Oriental
Cr. Enric Prat de la Riba, 84, 2n - 08401 Granollers
Tel. 93 870 67 55
aspc.voriental@gencat.cat

