



INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 37249

Ref. mostra : 2603288

Adreça : Pg. Montseny, 13
Població : 08474 Gualba
Comarca: Vallès Oriental

Rebuda : 11/03/2026
Inici Anàlisi : 12/03/2026
Finalització Anàlisi : 26/03/2026

Dades de la mostra aportades pel client:

- * Tipus anàlisi : Seguiment
- * Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució
- * Punt mostreig : 097-12018 - Font Royal Park
- * Presa mostra : 11/03/2026
- * Tècnic camp :

Exp. SAP : 2025/54334

Desc. Mostra : Líquid transparent

Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285.

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	5 Àcids Haloacètics	µg/L				
	Suma 5 Àcids Haloacètics	159 µg/L		-- 60		Laboratori extern
	Àcid monocloroacètic	30 µg/L				Laboratori extern
	Àcid dicloroacètic	56 µg/L				Laboratori extern
	Àcid tricloroacètic	73 µg/L				Laboratori extern
	Àcid monobromoacètic	< 5.0 µg/L				Laboratori extern
	Àcid dibromoacètic	< 5.0 µg/L				Laboratori extern
*	Clor lliure residual <in situ>	- mg Cl ₂ /L				Colorimetria
	pH	8.1 unitat de pH	±0.2	6.5 -- 9.5		P.I. PNT-MET-12

Comentari de l'assaig : Determinació del paràmetre Clor lliure residual <in situ> no realitzada pel personal de presa de mostres.

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona. En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 26 de març de 2026



No es troben sota l'abast d'acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).