Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

## Ref. mostra : 2601104

Adreça : Pg. Montseny, 13
Població : 08474 Gualba
Comarca: Vallès Oriental

Rebuda : 06/05/2026
Inici Anàlisi : 06/05/2026
Finalització Anàlisi : 17/06/2026

Dades de la mostra aportades pel client:

* Tipus anàlisi : Programat+seguiment
* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Punt mostreig : 097-11005 - Dipòsit Royal 2

Exp. SAP : 2025/54334

* Presa mostra : 06/05/2026
* Tècnic camp :

Desc. Mostra : Líquid transparent
Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285.

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anàlisi completa de xarxa o dipòsit de distribucó | | | | | |
| | Dades presa de mostres aportades per pers. extern al LMA: | | | | | |
| * | Temperatura <in situ> | 18.1 °C | | | Termometria | |
| * | Clor lliure residual <in situ> | 0.78 mg Cl2/L | | 0.2 -- 1 | Colorimetria | |
| * | Clor total <in situ> | 0.86 mg Cl2/L | | | Colorimetria | |
| * | Clor combinat residual <in situ> | 0.08 mg Cl2/L | | 0.0 -- 2.0 | Colorimetria | |
| | Paràmetres microbiològics: | | | | | |
| | Recompte *Escherichia coli* | 0 NMP/100 ml | | 0 -- 0 | UNE-EN ISO 9308-2:2014 | |
| * | Recompte Enterococ | 0 NMP/100 ml | | 0 -- 0 | EN ISO 7899-3:2025 | |
| * | *Clostridium perfringens (incloses les espores)* | 0 ufc/100 ml | | 0 -- 0 | FM i Recompte | |
| | Paràmetres indicadors: | | | | | |
| | Recompte Coliformes Totals | 0 NMP/100 ml | | 0 -- 0 | UNE-EN ISO 9308-2:2014 | |
| | Recompte microorganismes aerobis a 22º C | 0 ufc/1 ml | | 0 -- 100 | UNE-EN ISO 6222:1999 | [1] |
| * | Colífags somàtics | 0 UFP/100mL | | -- 0 | UNE-EN ISO 10705-2:2002 | |
| | Alumini | <20 µg Al/L | | 0.0 -- 200.0 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Amoni | <0.10 mg NH4+/L | | 0.00 -- 0.50 | P.I. PNT-MET-55 | |
| | Clorur | 20 mg $Cl^-$/L | ±30 | 0.0 -- 250.0 | P.I. PNT-MET-72 | |
| | Conductivitat a 20ºC | 153 µS/cm | ±15 | 0 -- 2500 | P.I. PNT-MET-10 | |
| | Ferro | 41 µg Fe/L | ±30 | 0.0 -- 200.0 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Manganès | <5.0 µg Mn/L | | 0.0 -- 50.0 | P.I. PNT-MET-100 | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

Ref. mostra : 2601104

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Tècnic camp :

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oxidabilitat (KMnO4) | 1.0 mg O2/L | ±50 | 0.0 -- 5.0 | P.I. PNT-MET-16 | |
| | pH | 7.8 unitat de pH | ±0.2 | 6.5 -- 9.5 | P.I. PNT-MET-12 | |
| | Sodi | 12 mg Na/L | ±30 | 0.0 -- 200.0 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Sulfat | 12 mg SO4= /L | ±30 | 0.0 -- 250.0 | P.I. PNT-MET-72 | |
| | Terbolesa | <0.30 UNF | | 0.00 -- 4.00 | P.I. PNT-MET-14 | |
| | Índex de Langelier per càlcul | -0.7 . | | -0.5 -- 0.5 | Càlcul | |
| | Paràmetres químics: | | | | | |
| | Acrilamida | < 0.030 µg/L | | -- 0.10 | Laboratori extern | |
| * | Antimoni | <5.0 µg Sb/L | | 0 -- 10 | P.I. PNT-MET-100 | |
| * | Arsènic | <5.0 µg As/L | | 0 -- 10 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Bisfenol a | < 0.10 µg/L | | -- 2.5 | Laboratori extern | |
| | Bor | <0.05 mg B/L | | 0.00 -- 1.50 | P.I. PNT-MET-100 | |
| * | Bromat | <2.0 µg $BrO3^-$/L | | 0 -- 10 | P.I. PNT-MET-72 | |
| | Cadmi | <0.50 µg Cd/L | | 0.00 -- 5.00 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Cianurs totals | < 10 µg $CN^-$/L | | 0 -- 50 | Laboratori extern | |
| * | Clorat | 0.40 mg ClO3/L | | 0.00 -- 0.70 | PNT-MET-72 | |
| * | Clorit | <0.25 mg ClO2/L | | 0.00 -- 0.70 | PNT-MET-72 | |
| | Clorur de vinil | < 0.1 µg/L | | 0.00 -- 0.50 | Laboratori extern | |
| | Coure | <0.005 mg Cu/L | | 0.000 -- 2.000 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Crom | <5.0 µg Cr/L | | 0.0 -- 50.0 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Epiclorhidrina | < 0.03 µg/L | | 0.00 -- 0.10 | Laboratori extern | |
| | Fluorur | <0.50 mg $F^-$/L | | 0.00 -- 1.50 | P.I. PNT-MET-72 | |
| | Mercuri | <0.10 µg Hg/L | | 0.00 -- 1.00 | P.I. PNT-MET-64 | |
| | Níquel | <5.0 µg Ni/L | | 0 -- 20 | P.I. PNT-MET-100 | |
| | Nitrat | 1.5 mg $NO3^-$/L | ±30 | 0 -- 50 | P.I. PNT-MET-72 | |
| * | Nitrit | <0.05 mg $NO2^-$/L | | 0.00 -- 0.50 | P.I. PNT-MET-53 | |
| * | Plom | <5.0 µg Pb/L | | 0 -- 10 | P.I. PNT-MET-100 | |
| * | Seleni | <5.0 µg Se/L | | 0 -- 20 | P.I. PNT-MET-100 | |
| * | Urani | <10 µg U/L | | -- 30 | P.I. PNT-MET-100 | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

Ref. mostra : 2601104

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Tècnic camp :

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Característiques organlèptiques: | | | | | |
| * | Color | <5 mg/l Pt-Co | | 0 -- 15 | Fotometria Pt/Co | |
| * | Olor | <1 index dilució a 25°C | | 0 -- 3 | Índex de dilucció-sensorial | |
| * | Sabor | <1 index dilució a 25°C | | 0 -- 3 | Índex de dilucció-sensorial | |
| | Altres paràmetres: | | | | | |
| | Pesticides organoclorats (OCP's): | | | | | |
| | Total de plaguicides | < 0.4 µg/L | | 0 -- 0.5 | Laboratori extern | |
| | Hexaclorbenzè | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Alaclor | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Heptaclor | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Aldrín | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Dieldrín | < 0.005 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Metoxiclor | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Endrín | < 0.005 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | alfa-HCH | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | beta-HCH | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | delta-HCH | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Chlorfenvinphos | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Chlorpyriphos | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Endosulfan I | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Endosulfan II | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Diazinon | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Parathion ethyl | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Lindà | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Diurón | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Isoproturón | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Molinat | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

Ref. mostra : 2601104

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Tècnic camp :

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifosat | < 0.030 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Metil-pirimifos | < 0.005 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | AMPA | < 0.030 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | clormequat | < 0.03 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Fosetyl-Al | < 0.03 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Clopiralida | < 0.01 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Metaldehido | < 0.100 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Deltametrina | < 0.005 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Propaquizafop | < 0.01 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Pendimetalina | < 0.005 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Cipermetrin | < 0.005 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Fluroxipir | < 0.01 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Florasulam | < 0.01 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | diflufenican | < 0.03 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | metil tiofanato | < 0.010 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | isoxaben | < 0.01 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | azoxistrobin | < 0.010 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Ciflufenamid | < 0.01 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Halauxifen-metil | < 0.010 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Triazines i metabolits: | | | | | |
| | Simazina | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Atrazina | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Propazina | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Terbutilazina | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.10 | Laboratori extern | |
| | Ametrina | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Prometrina | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Terbutrina | < 0.005 µg/L | | 0.00 -- 0.03 | Laboratori extern | |
| | Dissolvents aromàtics volàtils (BTEX): | | | | | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

Ref. mostra : 2601104

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Tècnic camp :

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benzè | < 0.2 µg/L | | 0 -- 1 | Laboratori extern | |
| | Toluè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Etilbenzè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | m,p-xilè | < 1.0 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | o-xilè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Hidrocarburs aromàtics policíclis (PAH's): | | | | | |
| | Benzo(b)fluorantè | < 0.005 µg/L | | 0 -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Benzo(ghi)perilè | < 0.005 µg/L | | 0 -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Benzo(k)fluorantè | < 0.005 µg/L | | 0.0000 -- 0.1000 | Laboratori extern | |
| | Indè( 1,2,3-cd) pirè | < 0.005 µg/L | | 0.0000 -- 0.1000 | Laboratori extern | |
| | Suma d' Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) | < 0.005 µg/L | | 0 -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Benzo(alfa)pirè | < 0.005 µg/L | | 0.000 -- 0.010 | Laboratori extern | |
| | Acenaftè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Acenaftilè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Antracè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Benzo(a)antracè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Crisè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Dibenzo(a,h)antracè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Fenantrè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Fluorantè | < 0.01 µg/L | | 0.00 -- 0.01 | Laboratori extern | |
| | Fluorè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Naftalè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Pirè | < 0.01 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Compostos orgànics halogenats volàtils (VOC's): | | | | | |
| | 1,2 - Dicloroetà | < 0.5 µg/L | | 0.0 -- 3.0 | Laboratori extern | |
| | Tetracloroetè | < 0.5 µg/L | | 0 -- 10 | Laboratori extern | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

Ref. mostra : 2601104

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Tècnic camp :

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,1-Dicloroetè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | 1,1,1 - Tricloroetà | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | 1,2-Dicloropropà | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | c-1,3-Dicloropropè | < 0.2 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | t-1,3-Dicloropropè | < 0.2 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Tricloroetè | < 0.5 µg/L | | 0 -- 10 | Laboratori extern | |
| | Tricloroetè + Tetracloroetè | < 0.5 µg/L | | 0 -- 10 | Laboratori extern | |
| | 1,1,2 - Tricloroetà | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | 1,1,2,2 - Tetracloroetà | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | 1,3- Diclorobenzè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | 1,4- Diclorobenzè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | 1,2- Diclorobenzè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | 1,1- Dicloroetà | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Bromoclorometà | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Tetraclorometà | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Clorobenzè | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | | | | | | |
| | Trihalometans (THM's): | | | | | |
| | Bromodiclorometà | 6.4 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Bromoform | < 0.5 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Cloroform | 29.0 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Dibromoclorometà | 1.1 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Suma de Trihalometans (THM) | 36.5 µg/L | | 0 -- 100 | Laboratori extern | |
| | Sumatori 5 Àcids Haloacètics | µg/L | | | | |
| | Suma 5 Àcids Haloacètics | 61 µg/L | | -- 60 | Laboratori extern | |
| | Àcid monocloroacètic | < 5.0 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Àcid dicloroacètic | 8.4 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Àcid tricloroacètic | 52 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Àcid monobromoacètic | < 5.0 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Àcid dibromoacètic | < 5.0 µg/L | | | Laboratori extern | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

Ref. mostra : 2601104

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Tècnic camp :

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRUP SUMA 20 PFAS | µg/L | | | Laboratori extern | |
| | SUMA 20 PFAS | < 0.004 µg/L | | -- 0.1 | Laboratori extern | |
| | Àcid perfluorooctanoico PFOA | < 0.002 µg/L | | 0 -- 0.07 | Laboratori extern | |
| | Àcid perfluorooctanosulfònic PFOS | < 0.004 µg/L | | 0 -- 0.07 | Laboratori extern | |
| | Àcid perfluorononanoico PFNA | < 0.002 µg/L | | 0 -- 0.07 | Laboratori extern | |
| | Àcid perfluorohexanosulfònic PFHxS | < 0.002 µg/L | | 0 -- 0.07 | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) CAS: 375-73-5 | < 0.001 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorobutanoico (PFBS) CAS: 375-22-4 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS) CAS: 335-77-3 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorodecanoico (PFDA) CAS: 335-76-2 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoS) CAS:79780-39-5 | < 0.002 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA) CAS: 307-55-1 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS) CAS: 375-92-8 | < 0.002 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA) CAS: 375-85-9 | < 0.001 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorohexanoico ( PFHxA) CAS: 307-24-4 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS) CAS: 68259-12-1 | < 0.002 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS) CAS: 2706-91-4 | < 0.002 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluoropentanoico (PFPeA) CAS: 2706-90-3 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorotridecano sulfònico (PFTris) CAS | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA) CAS: 72629-94-8 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS) CAS: 749786-16-1 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

# INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38155

Ref. mostra : 2601104

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACP-AXDD (An. completa)
* Tècnic camp :

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA) CAS: 2058-94-8 | < 0.004 µg/L | | | Laboratori extern | |
| | Paràmetres en seguiment: | | | | | |
| * | Microcistina | 0.29 µg/L | | 0 -- 1 | Quanti equiv.L-R&ELISA | |

[1]: Resultat recompte 0 ufc/mL: No detectat en la porció analítica del assaig.
Resultat recompte 1-2 ufc/mL: Presència del microorganisme en el volum examinat.
Resultat recompte 3-9 ufc/mL: Nombre estimat en el volum estudiat.

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 17 de juny de 2026

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).