Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
Laboratori de Medi Ambient

INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Adreça : Pg. Montseny, 13
Població : 08474 Gualba
Comarca: Vallès Oriental

Núm. butlletí : 38913

Ref. mostra : 2601107

Rebuda : 17/08/2026
Inici Anàlisi : 17/08/2026
Finalització Anàlisi : 15/09/2026

Dades de la mostra aportades pel client:

* Tipus anàlisi : Programat+seguiment
* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACX-AXDD (control)
* Punt mostreig : 097-11006 - Dipòsit can Pla

Exp. SAP : 2025/54334

* Presa mostra : 17/08/2026
* Tècnic camp :

Desc. Mostra : Líquid transparent

Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285.

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Anàlisi de control de xarxa o dipòsit de distribució:					
	Dades presa de mostres aportades per pers. extern al LMA:					
*	Temperatura <in situ>	25.4 °C			Termometria	
*	Clor lliure residual <in situ>	0.47 mg Cl2/L		0.2 -- 1	Colorimetria	
*	Clor total <in situ>	0.57 mg Cl2/L			Colorimetria	
*	Clor combinat residual <in situ>	0.1 mg Cl2/L		0.0 -- 2.0	Colorimetria	
	Paràmetres microbiològics:					
	Recompte *Escherichia coli*	0 NMP/100 ml		0 -- 0	UNE-EN ISO 9308-2:2014	
*	Recompte Enterococ	0 NMP/100 ml		0 -- 0	EN ISO 7899-3:2025	
	Paràmetres indicadors:					
	Recompte microorganismes aerobis a 22º C	18 ufc/1 ml		0 -- 100	UNE-EN ISO 6222:1999	
	Recompte Coliformes Totals	0 NMP/100 ml		0 -- 0	UNE-EN ISO 9308-2:2014	
	Conductivitat a 20ºC	122 µS/cm	±15	0 -- 2500	P.I. PNT-MET-10	
	pH	7.6 unitat de pH	±0.2	6.5 -- 9.5	P.I. PNT-MET-12	
	Terbolesa	0.56 UNF	±30	0.00 -- 4.00	P.I. PNT-MET-14	
	Característiques organolèptiques:					
*	Color	<5 mg/l Pt-Co		0 -- 15	Fotometria Pt/Co	
*	Olor	<1 index dilució a 25°C		0 -- 3	Índex de dilucció-sensorial	
*	Sabor	<1 index dilució a 25°C		0 -- 3	Índex de dilucció-sensorial	

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
Laboratori de Medi Ambient

INFORME DE RESULTATS

Entitat : Gualba. Aj
Sol·licitant :

Núm. butlletí : 38913

Ref. mostra : 2601107

Dades de la mostra aportades pel client:

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACX-AXDD (control)
* Tècnic camp :

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Paràmetres en seguiment:					
	5 Àcids Haloacètics	µg/L				
	Suma 5 Àcids Haloacètics	56.0 µg/L		-- 60	Laboratori extern	
	Àcid monocloroacètic	< 5.0 µg/L			Laboratori extern	
	Àcid dicloroacètic	< 5.0 µg/L			Laboratori extern	
	Àcid tricloroacètic	56 µg/L			Laboratori extern	
	Àcid monobromoacètic	< 5.0 µg/L			Laboratori extern	
	Àcid dibromoacètic	< 5.0 µg/L			Laboratori extern	
*	Ferro	239 µg Fe/L	±30	0.0 -- 200.0	P.I. PNT-MET-100	
*	Alumini	15 µg Al/L		0.0 -- 200.0	P.I. PNT-MET-100	

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepte quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 15 de setembre de 2026

Validat i emès per
Firma válida

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).